



Brzeg Dolny, dn. 10 kwietnia 2019 r.

ZP.271.08.2019

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa pływalni Aquasport o zespół basenów zewnętrznych w technologii kwasoodpornej z budową budynku zaplecza wraz z kotłownią gazową oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą

Zamawiający informuje, że w związku z otrzymanymi wątpliwościami wykonawców (pisownia oryginalna) odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”), udziela poniższych odpowiedzi.

Pytanie 1:

Zamawiający w Rozdziale 4. Warunki udziału w postępowaniu pkt 3 Zdolność techniczna lub zawodowa podpunkt a) wymaga :

*-co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu rekreacyjno- sportowego z basenami, których niecki basenowe wykonano ze stali nierdzewnej w konstrukcji spawanej, o łącznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 700 m² i **technologia wody opartej na złożach zeolitowych**,
lub*

*-co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie obiektu rekreacyjno- sportowego z basenami, których niecki basenowe wykonano ze stali nierdzewnej w konstrukcji spawanej, o łącznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 300 m² i **technologia wody opartej na złożach zeolitowych**. każda
Wnioskujemy o zmianę ww. zapisu na zapis :*

*-co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu rekreacyjno- sportowego z basenami, których niecki basenowe wykonano ze stali nierdzewnej w konstrukcji spawanej, o łącznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 700 m² i **technologia uzdatniania wody**
lub*

*-co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie obiektu rekreacyjno- sportowego z basenami, których niecki basenowe wykonano ze stali nierdzewnej w konstrukcji spawanej, o łącznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 300 m² i **technologia uzdatniania wody**, każda*

Odpowiedź 1:

Filtracja wody basenowej oparta na złożach zeolitowych różni się znacząco od filtracji przez złoża piaskowe lub szklane. Można wymienić kilka różnic – m.in.: inny sposób zasypania złoża, inne wydajności pomp, inne ustawienia zaworów, inna metodyka płukania. Wszystkie te informacje wymagają dużego doświadczenia firmy technologicznej.

W związku z powyższym wymogi Zamawiającego w sprawie doświadczenia związanego ze złożem zeolitowym są uzasadnione i pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia należy traktować jako nieodłączny element SIWZ.

(-) Burmistrz Paweł Pirek